



**Certificato UE di ricevuta del Fascicolo
Tecnico**
***EU certificate of acknowledge receipt of
Technical File***

Certificato N. **0425 ATEX 002812-01**
Certificate N.

In conformità all'Articolo 13-1-b)-ii) della Direttiva 2014/34/UE
In accordance with the Article 13-1-b)-ii) of the Directive 2014/34/EU

ORGANISMO NOTIFICATO / NOTIFIED BODY

ICIM S.p.A. - Identification Number: 0425
Piazza Don Enrico Mapelli, 75 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) - ITALY

DATI FABBRICANTE / MANUFACTURER DETAILS

CO.ME.FRI S.p.A.
Via Buia, 3
33010 MAGNANO IN RIVIERA (UD)

DATI PRODOTTO / PRODUCT DETAILS

MODELLO / MODEL	MAZ - MHZ
CARATTERISTICHE DEL MODELLO CHARACTERISTICS OF THE MODEL	VENTILATORI CENTRIFUGHI serie MHZ (pale piane rovesce) 315÷1250 MAZ (pale rovesce a profilo alare "Airfoil) 315÷1250
CLASSIFICAZIONE / CLASSIFICATION	Ex II 2G c Ex h IIB (+H2) T3 Gb

ICIM S.p.A. dichiara di aver ricevuto per conservazione del Fascicolo Tecnico: 10/02/2020
ICIM S.p.A. declares the receipt to retain of the Technical File: 10/02/2020

NOTE / NOTES

//

ICIM non esegue alcuna verifica relativamente alla completezza e correttezza dei documenti costituenti il Fascicolo Tecnico ricevuto. Rimane responsabilità del fabbricante dimostrare conformità ad altre Direttive applicabili al prodotto oggetto di questo certificato / ICIM does not perform any verification of the documents received. It remains the responsibility of the manufacturer to demonstrate conformity with other Directives applicable to the product described in this certificate.

Questo attestato è valido solo se gli esemplari sono identici ai modelli sopra indicati. Eventuali modifiche tecniche devono essere dichiarate ad ICIM che comunicherà come procedere / This certificate is valid only for the models above specified. Any technical change must be declared to ICIM S.p.A. that will give information how to proceed.

ICIM S.p.A.

PRIMA EMISSIONE
FIRST ISSUE
05/03/2015

EMISSIONE CORRENTE
CURRENT ISSUE
10/02/2020

DATA DI SCADENZA
EXPIRING DATE
04/03/2025